

Kuźnica, 14 kwietnia 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – termomodernizacja budynku”

Pytanie nr 19

Składamy zapytanie do przetargu na termomodernizację budynku szkoły:

1. W związku z indywidualnym wykończeniem pomieszczeń szkolnych występuje różne wykończenie ościeży okiennych od wewnątrz (szpachlowane i malowane, tynki mozaikowe, być może jeszcze inne) - brak możliwości obejrzenia ze względu na pandemię wirusa. Brak jest więc możliwości prawidłowej i rzetelnej wyceny kosztu naprawy (odtworzenia) miejsc po robotach związanych z wymianą okien i drzwi.
2. Czy zamawiający dla rzetelnej i prawidłowej wyceny kosztu naprawy uszkodzonych miejsc, zaakceptuje wykończenie ich w jednym standardzie poprzez uzupełnienie uszkodzonych miejsc tynkiem (zaprawą wyrównawczą) z malowaniem farbą emulsyjną na kolor biały?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, natomiast w miejscach gdzie obecnie ościeża są wykończone glazurą należy je odtworzyć poprzez użycie materiału tożsamego.


WÓJT
mgr inż. Paweł Niklasz