

BŚ.271.5.2020

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – modernizacja źródła ciepła”**

### **Pytanie nr 29**

Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji dotyczącej wentylacji projektu „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – modernizacja źródła ciepła”. Na podstawie obecnych parametrów, szczegółowa wycena jest niemożliwa.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający umieścił wszystkie posiadane opracowania w przedmiotowym zakresie na stronie: <http://bip.kuznica.ug.gov.pl>

W zakres danego zadania wchodzi:

- demontaż istniejących dwóch systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchni i jadalni,

- montaż dwóch systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchni i jadalni.

Centrale wentylacyjne kompaktowe stojące, z odzyskiem ciepła, nagrzewnicami wodnymi.

Parametry okapów kuchennych w opisie technicznym.

Przewody - trasa, wymiary kanałów, aksonometria załączono w dokumentacji projektowej.

  
WÓJT  
mgr inż. Paweł Miklasz