

Kuźnica, ... listopada 2020 r.

DG.271.21.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica”**

Pytanie nr 9:

Zwracam się o wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica”

W Projekcie wykonawczym w opisie oprawy oświetleniowej jest zapis „beznarzędziowy dostęp do komory zasilania” Wydaje się, że zapis o beznarzędziowym dostępie do komory osprzętu będzie ułatwieniem. Pamiętać należy jednak, że konserwacji opraw dokonuje się w warunkach warsztatowych co nie wymaga dodatkowych niezbędnych w wypadku opraw sodowych ułatwień otwierania komory osprzętu. Rozwiązanie beznarzędziowego otwierania podnosi koszt oprawy, czyli koszt inwestycji publicznej, nie dając oszczędności w innym elemencie i ogranicza konkurencję.

Mocowanie na śruby jest co prawda trudniejsze, ale w dobie elektrycznych śrubokrętów nie stanowi problemów i nie podnosi kosztów instalacji. Takie mocowanie pokrywy jest pewniejsze i utrudnia znacząco możliwość rozszczelnienia się komory przy niestaranności zamykającego.

Wnosimy o usunięcie zapisu o beznarzędziowym dostępie do komory zasilania.

Odpowiedź:

Inwestor nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Oprawy muszą spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

Jednocześnie informuję, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, tj. nie gorszych w stosunku do projektowanych


mgr inż. Paweł Mikusa