

BŚ.271.5.2020

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – modernizacja źródła ciepła”**


### **Pytanie nr 19**

W związku z prowadzonym postępowaniem publicznym na roboty budowlane w zakresie źródła ciepła w budynku szkolnym zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający zwiększył przydział mocy u swego dostawcy energii elektrycznej potrzebnej do obsługi urządzeń kotłowni (w tym pomp ciepła o tak dużym zapotrzebowaniu), czy cała procedura związana z rozbudową, bądź montażem nowej rozdzielni elektrycznej będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. Jeżeli proces jest na etapie realizacji czy Zamawiający posiada dokumentację, warunki od dostawcy i ewentualny projekt?

### **Odpowiedź:**

Realizacja robót w zakresie modernizacji źródła ciepła odbywać się będzie na terenie inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica”, w skład której, oprócz prac objętych niniejszym zadaniem wchodzi: termomodernizacja, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia. W związku z powyższym zgodnie posiadaną dokumentacją, w tym audytem energetycznym budynku istniejące przyłącze energetyczne jest odpowiednie.

  
mgr inż. Paweł Matusz