

Kuźnica, 28. kwietnia 2020 r.

DG.271.1.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Kuźnica”

Pytanie nr 58:

Prosimy o zmianę punktacji w kryterium dotyczącym okresu gwarancji. Żaden potencjalny dostawca urządzeń nie udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy. Każde wydłużenie powyżej tego okresu wiąże się z koniecznością uwzględnienia w ofercie ryzyka wynikającego z konieczności przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych usług serwisowych i potencjalnych napraw. Dodatkowe ujęcie ww. kosztów znacznie podwyższy wartość oferty. Potencjalny Wykonawca podejmuje działania i ponosi koszty w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy, a nie za utrzymanie obiektu, a w przypadku wskazania w ofercie okresu gwarancji równej 84 miesiące to tak naprawę Wykonawca bierze na swoje braki po części utrzymanie obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji w kryterium dotyczącym okresu gwarancji.

WÓJT
mgr inż. Paweł Mikdasz