

BŚ.271.5.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – modernizacja źródła ciepła”

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający uzna za referencje równoważne wykonanie instalacji dwóch agregatów wody lodowej o minimalnej mocy 100 kW każdy w przeciągu ostatnich 5 lat. Nadmieniamy, że montaż agregatu wody lodowej jest technicznie identyczny jak montaż pompy ciepła.

Odpowiedź:

W przypadku przedstawienia, w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej wykazu zawierającego roboty budowlane w zakresie opisanym w powyższym pytaniu Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za **niespełniony**. Montaż agregatu wody lodowej jest podobny do montażu pompy ciepła, ale nie jest powiązany z dolnym źródłem ciepła - pionowymi odwiertami.


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz